

Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura periodica di gas tecnici, miscele e connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione

Risposte a quesiti di interesse generale

31/10/2019

1° Quesito: Si chiede chiarimento circa l'unità di misura indicata in Dichiarazione di offerta e utilizzata per i gas e le miscele gas campione rif. da A10 a A17 e da A22 a A65.

Risposta: L'unità di misura di cui ai rif. da A10 a A17 e da A22 a A65 si riferisce al volume/capacità di una bombola con pressione nominale di 150 atmosfere.

2° Quesito: Nell'Allegato A, all'Art. 8 – pag. 6 – lettera c) e parallelamente nel Disciplinare di Gara, all'Art. 7.1 – pag. 9 - lettera c) si recita: la società offerente dovrà essere in possesso della certificazione del centro di collaudo apparecchi a pressione trasportabili (bombole) in accordo al Modulo 2 — Direttiva 99/39/CEE (TPED). Ci risulta che il riferimento corretto fosse 99/36/EC e che questa direttiva TPED sia stata superata dalla nuova 2010/35/EU. Si chiede conferma che la certificazione da presentare sia quest'ultima.

Risposta: Si conferma l'errore materiale nella citazione della Direttiva 99/36/EC (è stato scritto 39 anziché 36) e che la stessa è stata abrogata dalla Direttiva 2010/35/EU. La Certificazione del centro di collaudo apparecchi a pressione trasportabili (bombole) dovrà pertanto essere rilasciata in accordo alla Direttiva 2010/35/EU.

Responsabile del procedimento: Antonella Spolaore
Responsabile dell'istruttoria: Carla Albergoni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV