

3 luglio 2007 - Incendio Polimeri Europa a Porto Marghera

Primo comunicato ARPAV

Verso le ore 11.45 si è verificato un principio di incendio di un cassone contenente olio lubrificante per compressori all'impianto cracking di Polimeri Europa a Porto Marghera.

L'evento è stato controllato dai Vigili del Fuoco aziendali coadiuvati dai VV.F. del Corpo Nazionale.

A seguito dell'evento l'impianto CR1-3 è andato in blocco inviando la produzione alle torce di Fusina come da procedura di sicurezza, dalle quali la combustione risulta particolarmente visibile per un disservizio al vapore di diluizione di una delle due torce.

ARPAV ha attivato la rete di campionamento SIMAGE, ha inviato propri operatori per l'effettuazione di prelievi nelle vicinanze e propri tecnici per effettuare i primi rilievi e le indagini del caso.

I risultati delle analisi verranno comunicati appena disponibili.

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia