

Rettifiche e risposte ai quesiti in ordine alla procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di adeguamento della rete di monitoraggio di portata delle acque nel bacino scolante in laguna di Venezia e servizi di manutenzione per 10 mesi. Codice Identificativo Gara (C/G): n. 6616135F4E Codice Unico Progetto (CUP): n. J19D14000580002.

Lettera invito prot. n. 24281 del 9/03/2016

Rettifiche, precisazioni e/o risposte ai quesiti di interesse generale

n. 1 Si rettifica il Capitolato Speciale d'Appalto, pag 18, paragrafo 5.1.1 specificando che la richiesta di "Bussola/inclinometro integrati" NON va considerata come caratteristica minima del sensore di misura della velocità. (10/03/2016).

n. 2 Quesito: si richiede se il protocollo descritto nell'allegato 2 al CSA deve in qualche modo essere riprodotto e teletrasmesso dalle nuove apparecchiature installate.

Risposta: il protocollo in uscita dai PLC non deve essere riprodotto e teletrasmesso dalle nuove apparecchiature installate.(05/04/2016)