

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - Verifica della conformità anni 2008-2010

Prov.	Staz.	Corso d'acqua/lago	Categoria assegnata (1)	Conformità alla categoria assegnata (2)			Conformità secondo il D.M. 260/10	
				2008	2009	2010	2009	2010
BL	408	Rio delle Salere	A3	SI	SI	SI	SI	SI
BL	409	T. Anfela	A2	SI	SI	SI	SI	SI
BL	419	T. Medone	A2	NO per salmonelle (1 su 6 = 16,6%)	NO per salmonelle (1 su 8 = 12,5%)	NO per salmonelle (2 su 7 = 28,5%)	SI	SI
BL	420	Rio Frari	A2	SI	SI	SI	SI	SI
PD	197	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
RO	198	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
PD	204	F. Adige	A3	NO per colif. tot. (2 su 12 = 16,6%)	SI	SI	SI	SI
PD	323	C. Brentella	A3	NO per colif. tot. (2 su 12 = 16,6%); temperatura derogabile	SI	SI	SI	SI
PD	326	F. Bacchiglione	A3	NO per cromo tot. (1 su 11 = 9%); temperatura derogabile	SI	SI	SI	SI
RO	205	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
PD	206	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	217	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
PD-VE	218	F. Adige	A3	SI	SI	No per Coliformi totali (2 su 12 = 16,6%)	SI	SI
RO	227	F. Po	A3	SI	SI	NO per Piombo (1 su 12 = 8,3%)	SI	SI
RO	229	F. Po	A3	SI	SI	SI	SI	SI
RO	347	F. Po	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	72	F. Livenza	A3	SI	SI	SI	SI	SI
RO	221	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	222	F. Adige	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	237	F. Sile (canaletta)	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	238	F. Sile	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VE	351	F. Sile (canaletta)	A3	SI	SI	SI	SI	SI
VR	336	L. di Garda	A2	SI	SI	SI	SI	SI
VR	337	L. di Garda	A2	SI	SI	SI	SI	SI
VR	338	L. di Garda	A2	SI	Nessun campionamento eseguito (presa dismessa)	Nessun campionament o eseguito (presa dismessa)	Nessun campioname nto eseguito (presa dismessa)	Nessun campionam ento eseguito (presa dismessa)
VR	342	L. di Garda	A2	NO per salmonelle (1 su 6 = 16,6%)	SI	SI	SI	SI
VR	350	L. di Garda	A2	SI	NO per salmonelle (1 su 4 = 25%)	NO per salmonelle (1 su 5 = 20%)	SI	SI
VR	356	L. di Garda	A2	Disattivata	Disattivata	Disattivata	Disattivata	Disattivata
VR	428	L. di Garda	A2	SI	NO per salmonelle (1 su 5 = 20%)	SI	SI	SI

(1) Categoria assegnata con DGR 7247 del 19/12/1989 e DGR 211 12/02/2008

(2) Calcolo della conformità sulla base della Tab. 1/A – allegato 2 alla parte terza sezione A– D.Lgs. 152/06 ora abrogata.